

令和3年度 中間処理施設の点検と措置

| | | | 点検頻度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------|-------|----------|---|----|----|----|----|-----------|------|-----|-----|----------|------|----|-----------|
| 中間処理施設名 | No.1 | 破碎施設Ⅰ | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | No.2 | 破碎施設Ⅱ | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | No.3 | 破碎施設Ⅲ | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | No.4 | 破碎施設Ⅳ | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | No.5 | 破碎施設Ⅴ | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| | No.6 | 圧縮施設Ⅰ | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | No.7 | 圧縮施設Ⅱ | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | No.8 | 圧縮施設Ⅲ | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | No.9 | 切断施設Ⅰ | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| | No.10 | 切断施設Ⅱ | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | No.11 | 切断施設Ⅲ | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | No.12 | 切断・圧縮施設Ⅰ | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | No.13 | 切断・圧縮施設Ⅱ | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | No.14 | 熱圧縮施設 | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | No.15 | 電熱式減容施設 | 使用前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 必要な措置を講じた施設と日 | | | 施設No. | 無し | 無し | 無し | 無し | No.14 | 無し | 無し | 無し | No.5 | 無し | 無し | No.9 |
| | | | 日 | 無し | 無し | 無し | 無し | 8/20 | 無し | 無し | 無し | 12/15 | 無し | 無し | 3/8 |
| 講じた措置の内容 | | | 該当無し | | | | | ベルトコンベア修理 | 該当無し | | | チップパー刃交換 | 該当無し | | 点検、切断用刃交換 |
| その他 | | | 各月:キュービクル電気設備点検実施。令和3年4月、6月、8月、10月、12月、令和4年2月、天井クレーン点検実施。 | | | | | | | | | | | | |

点検内容は各施設の点検項目による(○:実施異常無し, ◎:実施点検修理, ×:実施せず)